

Настенный электрический котёл

ELECTRA Light

MORA TOP
TOPNÁ TECHNIKA




Сделано в Чехии

Каталог запасных частей

RU


ELECTRA Light




ELECTRA Light

Кабели и провода


11. Кабель контактора - сборка




18. Заземляющий кабель - корпус




19. Заземляющий кабель X1




12. Кабель датчика давления - сборка




20. Кабель датчика давления




14. Кабель термостата




15. Перемычка X1-блок управления



16. Заземляющий кабель - нагреват. элемент



17. Заземляющий кабель - блок управления



| Поз. | Номер позиции | Название | Код заказа |
|------|--------------------|-------------------------------------|------------|
| 1 | 2730615 | Прокладка "O" 16x3 | 54008 |
| 3 | 2730619 | Прокладка "O" 7.59x2.62 | 65001 |
| 11 | 3414249 | Кабель контактора - сборка | 65002 |
| 12 | 3414250 | Кабель датчика давления - сборка | 65003 |
| 14 | 3414252 | Кабель термостата | 65005 |
| 15 | 3414253 | Переключатель X1_блок управления | 65006 |
| 16 | 3414254 | Заземляющий кабель наг.элемента | 65007 |
| 17 | 3414255 | Заземляющий кабель блока управления | 65008 |
| 18 | 3414256 | Заземляющий кабель кожуха | 65009 |
| 19 | 3414257 | Заземляющий кабель X1 | 65010 |
| 20 | 3414261 | Кабель датчика давления | 65030 |
| 22 | 3452049 | Переключатель 0-1 | 54010 |
| 23 | 3456422 | Клеммник ломающий | 54023 |
| 24 | 4050461 | Аварийный термостат - рестарт | 60537 |
| 25 | 4262506 | Насос Grundfos | 54004 |
| 26 | 4841115 | Концевая втулка same pg9 | 60533 |
| 27 | 4841119 | Концевая втулка same pg21 | 60532 |
| 28 | 4841124 | Пружина предохранительная | 60539 |
| 29 | 4841821 | Стена задняя - сборка | 65013 |
| 30 | 4841822 | Датчик давления | 65014 |
| 33 | 5511646 | Предохранительный клапан 3 бар | 54014 |
| 38 | 7220238 | Уплотнение temasil | 12171 |
| 48 | 9910251 | Часть передняя - сборка | 65015 |
| 49 | 9930239 | Гайка G3/4 | 65016 |
| 53 | EK08SB.N020-02-801 | Труба насоса | 65017 |
| 54 | 4050501 | Клапан для выпуска воздуха | 90086 |
| 55 | 4841125 | Кран слива G1/2 | 60540 |
| 56 | 4841826 | Гильза термодатчика 7x8-100 | 65018 |
| 57 | 4841816 | Изоляция барабана котла | 65019 |
| 58 | 2730613 | Прокладка "O" 40x3 EPDM | 60581 |
| 59 | 4841817 | Барабан котла - сварная конструкция | 65020 |
| 60 | 4841818 | Нагревательный элемент 230В, 7500Вт | 65021 |
| 61 | 4841820 | Держатель блока управления | 65022 |
| 62 | 3744407 | Блок управления | 65023 |
| 63 | 3880203 | Манометр Sewal 0-4 | 65024 |
| 64 | 7358085 | Наклейка | 65025 |
| 65 | 3744412 | Зажим линейный серый | 65026 |
| 66 | 3744413 | Зажим линейный голубой | 65027 |
| 67 | 3744414 | Зажим линейный PE | 65028 |
| 68 | 3744378 | Концевая клемма | 60515 |
| 69 | 3744417 | Контактор VS420-40/230 | 65029 |
| 70 | 3744372 | Приборная планка 1 | 60521 |
| 71 | 4841732 | Датчик температуры OB | 55019 |

MORA-TOP s.r.o.

Šumperská 1349, 783 91 Uničov
ČESKÁ REPUBLIKA

tel.: +420 588 499 911 / fax: +420 588 499 902
e-mail: toptech@moratop.cz / <http://www.moratop.cz>

Infolinka: 800 555 867

Представительство MORA-TOP в Москве

117545 г. Москва
ул. Дорожная, д.3, стр. 20
тел./факс: 495 777 42 63
e-mail: info@mora-moscow.com

